



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО Центр «Эдельвейс»

Т.В.Марина

«15» января 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр «Эдельвейс»
№ 15.01/2/22-1**

Муниципальное образование
Пошехонский район Ярославской
области
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«15» января 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта помещения **муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр «Эдельвейс»**
- 1.2. Адрес объекта **152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, площадь Свободы, дом 8**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м
 - часть здания 3-х этажей (или на первом и втором этаже), 216,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1905 г., последнего капитального ремонта 2016 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2020 г., капитального не установлена*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр «Эдельвейс» (МБУ ДО Центр «Эдельвейс»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, площадь Свободы, дом 8**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация вид деятельности дополнительное образование детей и взрослых

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

рейсовый автобус, остановка у здания аптеки, далее пешим ходом по площади Свободы в сторону МБУ ДО Центр «Эдельвейс» и остановка у здания торговых рядов, далее пешим ходом по площади Свободы в сторону МБУ ДО Центр «Эдельвейс», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 170 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

По первому маршруту – да, по второму маршруту – частично.

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;**
нет

По первому и второму маршруту – да, есть два нерегулируемых перекрестка.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная;**
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** по первому и второму маршруту – **есть,**
перепад на стыке проезжей части и пешеходной дорожки

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет** (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	-	1-6,2- 6,3-6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1,7	1,2,3,4- 6,5-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1,2,3 1,2,4 1,2,18,7	2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,1 2.13,14 ,15,6-

				6,7-6,8- 6,9-6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С,Г)	1,2,3 1,2,4 1,2,18,7	5,7,9,1 0-6,11- 6,12-6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	8,10	11,12,1 3,13- 6,14-6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	11,12,1 3,15- 6,16- 6,17-6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	-	1-6,2- 6,3-6

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов.

С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо установить информацию об ОСИ у входа в здание.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении кнопку вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой аппарели у главного входа здания. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и

акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения. Все выше перечисленные виды работ возможно осуществить при наличии финансирования.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; текущий, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; текущий, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт при наличии финансирования

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **состояние ОСИ изменится с ДУ (доступность условная) до ДЧ-И (доступно частично избирательно)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

___ **Пожарного надзора, Роспотребнадзора** _____

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **РО Общества инвалидов** _____;
 4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>7</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 15 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы Директор Т.В.Марина
 (Должность, Ф.И.О.)

Марина
 (Подпись)

Члены рабочей группы Заведующий хозяйством А.Ю.Петрова
 (Должность, Ф.И.О.)

Петрова
 (Подпись)

Заместитель директора по УВР А.Г.Куликова
 (Должность, Ф.И.О.)

Куликова
 (Подпись)

Руководитель ДОЦ «Солнышко» Н.С.Николаева
 (Должность, Ф.И.О.)

Николаева
 (Подпись)

Педагог дополнительного образования В.В.Богачева
 (Должность, Ф.И.О.)

Богачева
 (Подпись)

В том числе:

представители общественных
 организаций инвалидов Т.С.Громова
 (Должность, Ф.И.О.)

Громова
 (Подпись)

