

Приложение 1
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
МБУ ДО Центр «Эдельвейс»
№ 15.01/2/22-1
от «15» января 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр «Эдельвейс»

152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1-а	1	Отсутствует информация об ОСИ; отсутствует схема движения по территории	К,О,С,Г, У	Изготовление и установка таблиц об ОСИ и схемы движения по территории	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2, 2-б, 3-а, 3-б	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	1, 1-а, 2-а, 3-а, 3-б, 4-б	Отсутствует информация об ОСИ и схемы движения по территории; несоответствие ширины	К,О,С,Г, У	Установка информационного стенда об ОСИ и схемы движения по территории; установка	Текущий ремонт

				(менее 1,8 м); отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей.		информационных указателей и тактильных обозначений	
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)		1, 1-а, 2,2-а, 3,3-а,3-б, 4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона признана условно доступной для инвалидов, с целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо: продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения по территории, произвести текущий ремонт пешеходных путей.**