

Приложение 4 (1)
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
МБУ ДО Центр «Эдельвейс»
№ 15.01./2/22-2
от «15» января 2021 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Наименование объекта, адрес
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр «Эдельвейс»
152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Советская, д. 14

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3,4,7,8		Имеются пороги в дверных проемах. Дверные проемы, размеры кабинетов не соответствуют требованиям	К, О	Устранение порогов при возможности. Расширение дверных проемов, кабинетов не возможно.	Текущий ремонт по мере финансирования. Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-

4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		3,4,7,8		Имеются пороги в дверных проемах. Дверные проемы, размеры кабинетов не соответствуют требованиям	К, О	Устранение порогов при возможности. Расширение дверных проемов, кабинетов не возможно.	Текущий ремонт по мере финансирования. Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	«ДУ»	3,4,7,8		Текущий ремонт по мере финансирования

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**