



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области
152901, г. Рыбинск, ул. Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru, ondrmr@yandex.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 148

г. Пошехонье

« 19 » мая 20 16 г.

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Пошехонский район, с. Федорково, д.41
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 148 от «26» апреля 2016 г. главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» по адресу: Ярославская область Пошехонский район д. Федорково д.41 (ИНН 7624003037 ОГРН 1027601122482) (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» мая 20 16 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

«13» мая 20 16 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 30 мин.

«18» мая 20 16 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность: 4 часа 30 мин.

Акт составлен отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» Федотова Е.Ю. 28.04.2016 года в 11 ч. 30 мин. (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:

Главный государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагин Владимир Аркадьевич,
государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна,
государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Куликов Олег Николаевич (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

проведении проверки присутствовали:

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» Федотова Е.Ю, руководитель ДОЦ «Солнышко» Николаева Н.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено. Характеристика объекта:

Здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» - кирпичное, 1 этажное, 2-й степени огнестойкости, кровля металлическая по деревянной обрешетке, перекрытия бетонные, освещение электрическое, отопление водяное (местная котельная). Класс функциональной пожарной опасности здания - в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» - Ф. 1.1 Здание, помещения оборудованы системой (установкой) автоматической пожарной сигнализацией и системой (установкой) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа. Заключен договор на эксплуатационно-техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре № 744-Т от 31.12.2015 года с ФГУП «Охрана» МВД РФ. Проведена в период с 01.04.2016 по 29.04.2016 года проверка работоспособности системы АПС и СОУЭ межрайонным отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ. (акт от 29.04.2016 года). Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре в ближайшее подразделение пожарной охраны. Заключен договор по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок радиоканальной системы передачи извещений о пожаре № 9 от 31.12.2015 года с ЯООООО ВДПО. Проведена 27.04.2016 года проверка работоспособности системы передачи извещений о пожаре председателем Пошехонского МО ЯОООООВДПО Царевым С.Ф. Из здания имеется 6 эвакуационных выходов наружу. 15.05.2015 года проведено испытание качества огнезащитной обработки сгораемых деревянных конструкций (Протокол № 196/К/2015 от 15.05.2015 года ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ярославской области). Помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения: огнетушители марки ОУ-3 6 шт., техническое обслуживание производится согласно нормативных документов по пожарной безопасности. На объекте разработана организационно-распорядительная документация по пожарной безопасности (инструкция о мерах пожарной безопасности, приказ о назначении ответственных лиц и т.д.). Проведено обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума ответственных лиц – руководителя филиала ДОЦ «Солнышко» МБУ ДО ЦДТ «Эдельвейс» Николаевой Н.С. (удостоверение № 3170 от 08.04.2015 года). С работниками проведены под подпись инструктажи о мерах пожарной безопасности. На объекте разработаны планы эвакуации людей при пожаре. На объекте оборудован указатель с четко нанесенными цифрами расстояния до местонахождения противопожарных водосточников. У имеющейся мотопомпы произведена перекатка пожарных рукавов на новую скатку. (Акт о перемотке пожарных рукавов на новую скатку от 27.05.2015 года), пожарный рукав укомплектован пожарным стволом.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения об юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено, предписание № 14/1/1 от 22.04.2015 года государственного инспектора Пошехонского района Ярославской области по пожарному надзору Лапшиной Т.А., срок исполнения которого истек 01.05.2016 года, выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:
(заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы: нет.


Подпись лиц, проводившего проверку:

Главный государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского
и Пошехонского районов
Ярославской области
по пожарному надзору
Елагин Владимир Аркадьевич



(подпись)

государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского
и Пошехонского районов
Ярославской области
по пожарному надзору
Золотарева Мария Владимировна



(подпись)

государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского
и Пошехонского районов
Ярославской области
по пожарному надзору
Куликов Олег Николаевич



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» Федотова Е.Ю. «_19_» мая 2016 года.



(подпись)

отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)