



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 28 » июня 2017 г.

(дата составления акта)

10 часов 30 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 132

В период с 22 июня 2017 года по 28 июня 2017 года по адресу: 152852, Пошехонский район, с. Федорково, д. 41 на основании распоряжения № 132 от 20.06.2017 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс», юридический адрес: 152850, Ярославская область, г. Пошехонье, площадь Свободы, д. 8, ОГРН 1027601122482 ИНН 7624003037.

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» Комарова Ольга Владимировна, получено лично 20.06.2017 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» Комарова Ольга Владимировна, руководитель филиала Николаева Надежда Сергеевна.

В ходе проведения проверки установлено, что здание лагеря находится в муниципальной собственности и передано в оперативное управление Центру согласно Постановлению главы Пошехонского муниципального района №123 от 12.02.2009 года «О закреплении имущества». Здание лагеря 1-о этажное, 3 степени огнестойкости, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля железо по деревянной обрешетке. Площадь здания 470, 51 квадратный метр. В рабочем состоянии находится телефонная связь (48546)21560. Класс функциональной пожарной опасности помещений Ф 1.1. Здание рассчитано на одновременное нахождение не более 70 человек. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Помещения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей

при пожаре 2 типа, контрольно-приемный прибор Сигнал-20 установлен в помещении №30-воспитательская (по техническому паспорту инвентарный номер 1833 от 20.11.2008 года). Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ с ФГУП «Охрана» Росгвардии №744-Т от 01.01.2017 года. На момент проведения проверки системы пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией находятся в работоспособном состоянии. Предоставлен акт проверки работоспособности от 15.02.2017 ФГУП «Охрана» Росгвардии. Помещения Центра оборудованы радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной части. Заключен договор на техническое обслуживание системы радиоканальной связи с ЯОО ООО ВДПО (Договор № 18 от 09.01.2017 года), представлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 28.04.2017 года. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения 20.04.2017 года ЯОО ООО ВДПО огнезащитным составом «Пирилакс». Помещения защищены первичными средствами пожаротушения, организован контроль за их техническим состоянием и содержанием. Ближайшее пожарное подразделение расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Обеспечение обслуживающего персонала индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не требуется. На объекте разработана документация по обеспечению противопожарного режима. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: что на объекте имеется действующее предписание об устранении нарушений от 25.05.2017 №90/1/1(46). Новых нарушений не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева Мария Владимировна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» Комарова О. В. «28» июня 2017 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)