



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 90/1/1(46)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Центр
детского творчества «Эдельвейс» в лице директора Комаровой О. В.

В период с 10 мая 2017 года по 25 мая 2017 года по адресу: 152852, Пошехонский район, с. Федорково, д. 41 на основании распоряжения № 90 от 26.04.2017 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс», юридический адрес: 152850, Ярославская область, г. Пошехонье, площадь Свободы, д. 8, ОГРН 1027601122482 ИНН 7624003037.

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» Комарова Ольга Владимировна, руководитель филиала Николаева Надежда Сергеевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)
1.	В здании провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией проложены не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке (а именно в коробах из горючих материалов)	НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п.3.9	01.05.2018	
2.	Приемно-контрольный прибор АУПС в помещении №30 (по техническому паспорту инвентарный номер 1833 от 20.11.2008 года) не защищен от несанкционированного доступа.	НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.48	01.05.2018	
3.	Допущена параллельная открытая прокладка от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5м.	НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.67	01.05.2018	

4.	Здание мастерской (лит. Б) не защищено системой автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией п. 4, п. 10; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83 ,СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4, А8.	01.05.2018
5.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 9	01.05.2018
6.	Размещение настенного звукового оповещателя системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в коридоре около электрощитовой не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: установлен на расстоянии от потолка до оповещателя на расстоянии менее 150 мм.	НПБ 104-03 НПБ 104-03 «СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ» п. 3.17	01.05.2018

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского районов Ярославской области
по пожарному надзору
Елагин Владимир Аркадьевич



«25» мая 2017 года

(подпись)

Государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского районов Ярославской области
по пожарному надзору
Золотарева Мария Владимировна

(Handwritten signature)
«25» мая 2017 года

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» Комарова О. В. «25» мая 2017 года

(подпись)





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 25 » мая 2017 г.

(дата составления акта)

10 часов 30 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 90

В период с 10 мая 2017 года по 25 мая 2017 года по адресу: 152852, Пошехонский район, с. Федорково, д. 41 на основании распоряжения № 90 от 26.04.2017 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс», юридический адрес: 152850, Ярославская область, г. Пошехонье, площадь Свободы, д. 8, ОГРН 1027601122482 ИНН 7624003037.

Продолжительность проверки: 12 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» Комарова Ольга Владимировна, получено лично 27.04.2017 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: главный государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагин Владимир Аркадьевич, государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» Комарова Ольга Владимировна, руководитель филиала Николаева Надежда Сергеевна.

В ходе проведения проверки установлено, что здание лагеря находится в муниципальной собственности и передано в оперативное управление Центру согласно Постановлению главы Пошехонского муниципального района №123 от 12.02.2009 года «О закреплении имущества». Здание лагеря 1-о этажное, 3 степени огнестойкости, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля железо по деревянной обрешетке. Площадь здания 470, 51 квадратный метр. В рабочем состоянии находится телефонная связь (48546)21560. Класс функциональной пожарной опасности помещений Ф 1.1. Здание рассчитано на одновременное нахождение не более 70 человек. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Помещения оборудованы систе-

Составлено
[Подпись] 2017.05.25

мами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа, контрольно-приемный прибор Сигнал-20 установлен в помещении №30-воспитательская (по техническому паспорту инвентарный номер 1833 от 20.11.2008 года). Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ с ФГУП «Охрана» Росгвардии №744-Т от 01.01.2017 года. На момент проведения проверки системы пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией находятся в работоспособном состоянии. Предоставлен акт проверки работоспособности от 15.02.2017 ФГУП «Охрана» Росгвардии. Помещения Центра оборудованы радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной части. Заключен договор на техническое обслуживание системы радиоканальной связи с ЯОО ООО ВДПО (Договор № 18 от 09.01.2017 года), представлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 28.04.2017 года. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения 20.04.2017 года ЯОО ООО ВДПО огнезащитным составом «Пирилакс». Помещения защищены первичными средствами пожаротушения, организован контроль за их техническим состоянием и содержанием. Ближайшее пожарное подразделение расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Обеспечение обслуживающего персонала индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не требуется. На объекте разработана документация по обеспечению противопожарного режима. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

В ходе проведения плановой проверки 18.05.2017 государственным инспектором города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Золотаревой М.В. с сотрудниками Центра проведен инструктаж о мерах ПБ с охватом 12 человек, а также проведена практическая тренировка по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В здании провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией проложены не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке (а именно в коробах из горючих материалов)	НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п.3.9	МБУ ДО Центр детского творчества «Эдельвейс» в лице директора Комаровой О.В.
2.	Приемно-контрольный прибор АУПС в помещении №30 (по техническому паспорту инвентарный номер 1833 от 20.11.2008 года) не защищен от несанкционированного доступа.	НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.48	МБУ ДО Центр детского творчества «Эдельвейс» в лице директора Комаровой О.В.
3.	Допущена параллельная открытая	НПБ 88-01 "Установки	МБУ ДО Центр детского

	прокладка от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5м.	пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.67	творчества «Эдельвейс» в лице директора Комаровой О.В.
4.	Здание мастерской (лит. Б) не защищено системой автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией п. 4, п. 10; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83 ,СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4, А8.	МБУ ДО Центр детского творчества «Эдельвейс» в лице директора Комаровой О.В.
5.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 9	МБУ ДО Центр детского творчества «Эдельвейс» в лице директора Комаровой О.В.
6.	Размещение настенного звукового оповещателя системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в коридоре около электрощитовой не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: установлен на расстоянии от потолка до оповещателя на расстоянии менее 150 мм.	НПБ 104-03 НПБ 104-03 «СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ» п. 3.17	МБУ ДО Центр детского творчества «Эдельвейс» в лице директора Комаровой О.В.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении нарушений от 25.05.2017 №90/1/1(46).
Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского районов Ярославской области
по пожарному надзору
Елагин Владимир Аркадьевич



«25» мая 2017 года

Государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского районов Ярославской области
по пожарному надзору
Золотарева Мария Владимировна

«25» мая 2017 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс» Комарова О. В. «25» мая 2017 года ✓ Комарова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)